

機 器 リ ス ト

記 号	機 器 名 称	仕 样	電 気 容 量		台 数	設 置 場 所		備 考
			k W	φ V		階	室 名	
ACP-1	ビーム用天井空調ヒートポンプユニット	室外機	10.9+5.3	3-200	1	1	屋外	コンクリート基礎(建築工事)
		冷房能力 108kw	8.5+5.3					
		暖房能力 119.5kw	0.045x4					
			0.38x4					
ACP-1-1	ビーム用天井空調ヒートポンプユニット	室内機 天井計付 2方向吹出	0.020	1-200	2	3	見学者ホール	5
		冷房能力 5.6kw						
		暖房能力 6.3kw						
		化熱パネ、9E20共						
ACP-1-2	ビーム用天井空調ヒートポンプユニット	室内機 天井計付 4方向吹出 空気清浄機組込(吸臭)	0.110	1-200	1	3	中央監視室・事務室	
		冷房能力 11.2kw	0.040					
		暖房能力 12.5kw						
		化熱パネ、9E20共						
ACP-1-3	ビーム用天井空調ヒートポンプユニット	室内機 天井計付 2方向吹出	0.05	1-200	2	3	見学者通路	
		冷房能力 7.1kw						
		暖房能力 8.0kw						
		化熱パネ、9E20共						
ACP-1-4	ビーム用天井空調ヒートポンプユニット	室内機 天井計付 4方向吹出	0.035	1-200	1	2	ロビー	
		冷房能力 7.1kw						
		暖房能力 8.0kw						
		化熱パネ、9E20共						
ACP-1-5	ビーム用天井空調ヒートポンプユニット	室内機 天井計付 4方向吹出	0.035	1-200	1	1	玄関ホール	
		冷房能力 9.0kw						
		暖房能力 10.0kw						
		化熱パネ、9E20共						
ACP-1-6	ビーム用天井空調ヒートポンプユニット	室内機 天井計付 4方向吹出	0.035	1-200	4	2	研修室	
		冷房能力 9.0kw						
		暖房能力 10.0kw						
		化熱パネ、9E20共						

[illegible]

冷媒管サイズ凡例

型号	サイズ
(A)	6.4φ ・ 12.7φ
(B)	9.5φ ・ 15.9φ
(C)	9.5φ ・ 19.1φ
(D)	9.5φ ・ 22.2φ
(E)	12.7φ ・ 25.4φ
(F)	15.9φ ・ 28.6φ
(G)	19.1φ ・ 31.8φ
(H)	19.1φ ・ 38.1φ



株式会社 砂原組一級建築士事務所
 広島市中区平野町1番18号 TEL(082)243-7421
 1級建築士登録第121072号 斎藤 有博

年 号	时 间	发生原因	处理结果/处理办法	备注

[illegible]

極東・砂原特定建設工事共同企業体