

仕様書

- 1 工事名称 令和7年度多目的広場空調設備更新工事
- 2 工事場所 東広島市西条町上三永 10766 番地 4
広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場
- 3 工期 契約締結日の翌日から令和7年8月20日まで
- 4 工事概要
広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場の空調機の更新工事を行う。
- 5 使用材料、数量等
別紙1「令和7年度多目的広場空調設備更新工事仕様書」のとおり。
- 6 図面
別紙2「平面図」のとおり。
- 7 使用材料の仕様及び作業上の注意等
 - (1) 使用材料に添付の取扱説明書等に記載のない事項については、国土交通省官庁営繕部が制定した最新版の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）に定めるところによる。
 - (2) 別紙1に記載した参考型式以外の機材を使用するときは、参考型式と同等以上の品質・性能を有することを示す書類を発注者に提出し、事前に承認を得ること。
 - (3) 既存の空調機器については、撤去すること。ただし、残置するものは別紙2に記載のとおりとする。
※撤去する空調機器
研修室（洋室） 型式 GTP901M7 3基
研修室（和室） 型式 GTP901M7 2基
 - (4) 本工事は、関係する法令等を遵守して実施すること。
- 8 事前見学等
工事場所の事前確認は、事前に申し出た上で、令和7年6月10日までに発注者が認めた時間帯において見学を認めることとする。ただし、現場での口頭による質疑応答は認めないため、質問がある場合は入札公告に定めるところにより、所定の期日までに提出することとする。
(質問書提出期限：令和7年6月5日)

9 その他

- (1) 本工事の実施に際し、受注者は工事場所の施設の運営に影響が出ないよう配慮すること。
- (2) 本工事の実施期間中、工事場所の施設利用者及び周辺住民の安全に十分配慮すること。
- (3) 本工事の作業日程は、あらかじめ発注者と協議すること。