

水処理用活性炭購入（２回目）仕様書

1 基本事項

項 目		内 容
粒 状 活 性 炭	規 格	① 石炭系の粒状活性炭であること （すべて新炭であり、乾燥減量45～50%のウェットタイプ） ② pH値5～8となるよう、pH調整を行っているものであること ③ 下記規格表同等品であること
	包装単位 荷 姿	丸型、下部大口排出口付きのフレコンバッグ（380kg×6袋）
	購入数量 充 填 量	2,280kg 重量は活性炭がドライの時である。
	用 途	浸出水の有機物吸着除去

2 規格表

項 目	単 位	規 格 値
乾 燥 減 量	%	45～50
充 填 密 度	g/mL	0.40～0.50
粒 度	メッシュ	10～30の分布率 90%以上
硬 度	%	90以上
ヨウ素吸着量	mg/g	1000以上
メチレンブルー脱色力	mL/g	160以上

3 その他注意事項

- (1) 搬入時に納品書及び製品試験報告書を提出すること。
- (2) 水処理用活性炭は、タンクへの充填作業性の良いウェットタイプとし、フレコンバッグに入れた上で、浸出水処理施設への納入までを行い、入れ替え作業は行わない。
- (3) 納期までに納入することとするが、別途、納入日時を契約者双方で協議するものとする。