

水処理用活性炭（２回目）仕様書

- 1品名水処理用活性炭
- 2用途浸出水に含まれる有機物の除去
- 3納期契約締結日の翌日から令和８年２月１３日まで
- 4基本事項

項 目		内 容
粒 状 活 性 炭	規 格	① 石炭系の粒状活性炭であること （すべて新炭であり、乾燥減量４５～５０％のウェットタイプ） ② p H値５～８となるよう、p H調整を行っているものであること ③ 下記規格表同等品であること
	包装単位 荷 姿	丸型、下部大口排出口付きのフレコンバッグ（３８０k g×６袋）
	購 入 数 量 充 填 量	２，２８０k g 重量は活性炭がドライの時である。
	用 途	浸出水の有機物吸着除去

5 規格表

項 目	単 位	規 格 値
乾 燥 減 量	％	４５～５０
充 填 密 度	g／m L	０．４０～０．５０
粒 度	メッシュ	１０～３０の分布率 ９０％以上
硬 度	％	９０以上
ヨ ウ 素 吸 着 量	m g／g	１０００以上
メチレンブルー脱色力	m L／g	１６０以上

6 その他注意事項

- （１）搬入時に納品書及び製品試験報告書を提出すること。
- （２）水処理用活性炭は、タンクへの充填作業性の良いウェットタイプとし、フレコンバッグに入れた上で、浸出水処理施設への納入までを行い、入れ替え作業は行わない。
- （３）納期までに納入することとするが、別途、納入日時を契約者双方で協議するものとする。