

施設名		賀茂環境センター一般廃棄物最終処分場						放流水の水質検査結果									
施設住所		東広島市黒瀬町国近10427番地24															
令和 7 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
放流水 試料採取した場所		浸出水処理施設の放流水取水口															
試料採取した年月日		R7.4.8	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.1												
水質検査結果の得られた年月日		R7.4.21	R7.5.16	R7.6.18	R7.7.11												
放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値														
有害物質関係	1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2	総水銀	mg/L	0.005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3	カドミウム	mg/L	0.1以下	-	0.003未満	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4	鉛	mg/L	0.1以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5	有機燐	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6	六価クロム	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7	砒素	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	8	シアン	mg/L	1以下	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-			
	9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	10	トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	20	チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	21	シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	23	ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	24	セレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	25	ほう素	mg/L	50以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	26	ふっ素	mg/L	15以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	28	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生活環境項目	1	n-ヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2	n-ヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3	フェノール類	mg/L	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4	銅	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5	亜鉛	mg/L	2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6	鉄（溶解性）	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7	マンガン（溶解性）	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	8	クロム	mg/L	2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	9	全窒素	mg/L	120以下 日間平均60以下	0.96	1.1	0.81	1.4									
	10	全燐	mg/L	16以下 日間平均8以下	0.01	0.04	0.06	0.03									
	11	水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.8	7.0									
	12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	1.6	2.1	2.8	3.3									
	13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	3.8	4.4	4.5	4.5									
	14	浮遊物質質量(SS)	mg/L	60以下	1未満	1未満	2	1									
	15	大腸菌数	CFU/mL	800以下	1未満	1未満	1未満	1未満									
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-										

施設名		賀茂環境センター一般廃棄物最終処分場												
施設住所		東広島市黒瀬町国近10427番地24												
		令和 7 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所		地下水排水出口												
試料採取した年月日		R7.4.8	R7.5.1	R7.6.5	R7.7.1									
水質検査結果の得られた年月日		R7.4.21	R7.5.16	R7.6.18	R7.7.11									
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率	mS/m	-	15	17	13	16							
	塩化物イオン	mg/L	-	27	30	21	27							