

施設名			賀茂環境センター一般廃棄物最終処分場											
施設住所			東広島市黒瀬町国近10427番地24											
令和 8 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水 試料採取した場所			浸出水処理施設の放流水取水口											
試料採取した年月日			R8.4.7	R8.5.12	R8.6.9									
水質検査結果の得られた年月日			R8.4.20	R8.5.25	R8.6.26									
放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
有害物質関係	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	0.0005未満	-								
	2 総水銀	mg/L	0.005以下	-	0.0005未満	-								
	3 カドミウム	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-								
	4 鉛	mg/L	0.1以下	-	0.005未満	-								
	5 有機燐	mg/L	1以下	-	-	-								
	6 六価クロム	mg/L	0.2以下	-	-	-								
	7 砒素	mg/L	0.1以下	-	-	-								
	8 シアン	mg/L	1以下	-	0.1未満	-								
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	-	-	-								
	10 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-								
	11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-								
	12 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-								
	13 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-								
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-								
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	-	-								
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-								
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-								
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-								
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-								
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-								
	21 シマジソ	mg/L	0.03以下	-	-	-								
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-								
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-								
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-	-	-								
	25 ほう素	mg/L	50以下	-	-	-								
	26 ふっ素	mg/L	15以下	-	-	-								
生活環境項目	27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	200以下	-	-	-								
	28 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-								
	1 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	-	-	-								
	2 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	-	-	-								
	3 フェノール類	mg/L	5以下	-	-	-								
	4 銅	mg/L	3以下	-	-	-								
	5 亜鉛	mg/L	2以下	-	-	-								
	6 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-								
	7 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-								
	8 クロム	mg/L	2以下	-	-	-								
	9 全窒素	mg/L	120以下 日間平均60以下	1.60	1.5	1								
	10 全磷	mg/L	16以下 日間平均8以下	0.02	0.01	1未満								
	11 水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	7.1	6.6	7.0								
	12 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	2.1	1.3	2.2								
	13 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	5.1	3.3	4.6								
	14 浮遊物質質量(SS)	mg/L	60以下	3	1未満	3								
	15 大腸菌数	CFU/mL	800以下	1未満	1未満	1未満								
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	10以下	-	-	-								

施設名		賀茂環境センター一般廃棄物最終処分場											
施設住所		東広島市黒瀬町国近10427番地24											
令和 8 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所		地下水排水出口											
試料採取した年月日		R8.4.7	R8.5.12	R8.6.9									
水質検査結果の得られた年月日		R8.4.20	R8.5.25	R8.6.26									
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値										
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-							
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-							
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-							
	4 六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-							
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-							
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-							
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-							
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-							
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-							
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-							
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-							
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-							
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-							
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-							
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-							
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-							
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-							
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-							
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-							
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-							
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-							
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-							
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-							
	24 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-							
	25 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-							
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-							
	電気伝導率	mS/m		13	13	11							
	塩化物イオン	mg/L		24	19	17							