

施設名		賀茂環境センター一般廃棄物最終処分場																										
施設住所		東広島市黒瀬町国近10427番地24																										
令和 8 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月															
放流水 試料採取した場所		浸出水処理施設の放流水取水口																										
試料採取した年月日		R7.4.7																										
水質検査結果の得られた年月日		R7.4.20																										
放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値																									
有害物質関係	1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-																							
	2	総水銀	mg/L	0.005以下	-																							
	3	カドミウム	mg/L	0.03以下	-																							
	4	鉛	mg/L	0.1以下	-																							
	5	有機燐	mg/L	1以下	-																							
	6	六価クロム	mg/L	0.5以下	-																							
	7	砒素	mg/L	0.1以下	-																							
	8	シアン	mg/L	1以下	-																							
	9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	-																							
	10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-																							
	11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-																							
	12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-																							
	13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-																							
	14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-																							
	15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-																							
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-																							
	17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-																							
	18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-																							
	19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-																							
	20	チウラム	mg/L	0.06以下	-																							
	21	シマジン	mg/L	0.03以下	-																							
	22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-																							
	23	ベンゼン	mg/L	0.1以下	-																							
	24	セレン	mg/L	0.1以下	-																							
	25	ほう素	mg/L	50以下	-																							
	26	ふっ素	mg/L	15以下	-																							
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	200以下	-																								
28	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-																								
生活環境項目	1	n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	-																							
	2	n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	-																							
	3	フェノール類	mg/L	5以下	-																							
	4	銅	mg/L	3以下	-																							
	5	亜鉛	mg/L	2以下	-																							
	6	鉄(溶解性)	mg/L	10以下	-																							
	7	マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	-																							
	8	クロム	mg/L	2以下	-																							
	9	全窒素	mg/L	120以下 日間平均60以下	1.60																							
	10	全磷	mg/L	16以下 日間平均8以下	0.02																							
	11	水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	7.1																							
	12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	2.1																							
	13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	5.1																							
	14	浮遊物質質量(SS)	mg/L	60以下	3																							
	15	大腸菌数	CFU/mL	800以下	1未満																							
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	10以下	-																								

