別紙1

| 施設名 | 賀茂環境センター一般廃棄物最終処分場 |
|---|---|
| 施設住所 | 東広島市黒瀬町国近10427番地24 |

放流水の水質検査結果

| | | | | 令和 8 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 放流水 試料採取した場所 | 浸出水処理施設の放流水取水口 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 試料採取した年月日 | R8.4.7 | R8.5.12 | R8.6.9 | R8.7.21 | R8.8.4 | R8.9.1 | R8.10.1 | | | | | |
| | | | | 水質検査結果の得られた年月日 | R8.4.20 | R8.5.25 | R8.6.26 | R8.8.3 | R8.8.26 | R8.9.16 | R8.10.15 | | | | | |
| | | | | 放流水 水質検査結果 | 単位 | 維持管理上の基準値 | | | | | | | | | | | |
| 有害物質関係 | 1 | アルキル水銀 | | | mg/L | 検出されないこと | − | 0.0005未満 | − | − | 0.0005未満 | − | − | | | | | |
| | 2 | 総水銀 | | | mg/L | 0.005以下 | − | 0.0005未満 | − | − | 0.0005未満 | − | − | | | | | |
| | 3 | カドミウム | | | mg/L | 0.03以下 | − | 0.003未満 | − | − | 0.003未満 | − | − | | | | | |
| | 4 | 鉛 | | | mg/L | 0.1以下 | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | − | | | | | |
| | 5 | 有機燐 | | | mg/L | 1以下 | − | − | − | − | 0.1未満 | − | − | | | | | |
| | 6 | 六価クロム | | | mg/L | 0.2以下 | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | | | | | |
| | 7 | 砒素 | | | mg/L | 0.1以下 | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | | | | | |
| | 8 | シアン | | | mg/L | 1以下 | − | 0.1未満 | − | − | 0.1未満 | − | − | | | | | |
| | 9 | ポリ塩化ビフェニル | | | mg/L | 0.003以下 | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | | | | | |
| | 10 | トリクロロエチレン | | | mg/L | 0.1以下 | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | | | | | |
| | 11 | テトラクロロエチレン | | | mg/L | 0.1以下 | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | | | | | |
| | 12 | ジクロロメタン | | | mg/L | 0.2以下 | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | | | | | |
| | 13 | 四塩化炭素 | | | mg/L | 0.02以下 | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | | | | | |
| | 14 | 1,2-ジクロロエタン | | | mg/L | 0.04以下 | − | − | − | − | 0.0004未満 | − | − | | | | | |
| | 15 | 1,1-ジクロロエチレン | | | mg/L | 1以下 | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | | | | | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | mg/L | 0.4以下 | − | − | − | − | 0.004未満 | − | − | | | | | |
| | 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | | | mg/L | 3以下 | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | | | | | |
| | 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | | | mg/L | 0.06以下 | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | | | | | |
| | 19 | 1,3-ジクロロプロペン | | | mg/L | 0.02以下 | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | | | | | |
| | 20 | チウラム | | | mg/L | 0.06以下 | − | − | − | − | 0.006未満 | − | − | | | | | |
| | 21 | シマジン | | | mg/L | 0.03以下 | − | − | − | − | 0.003未満 | − | − | | | | | |
| | 22 | チオベンカルブ | | | mg/L | 0.2以下 | − | − | − | − | 0.02未満 | − | − | | | | | |
| | 23 | ベンゼン | | | mg/L | 0.1以下 | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | | | | | |
| | 24 | セレン | | | mg/L | 0.1以下 | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | | | | | |
| | 25 | ほう素 | | | mg/L | 50以下 | − | − | − | − | 0.6 | − | − | | | | | |
| | 26 | ふっ素 | | | mg/L | 15以下 | − | − | − | − | 0.1 | − | − | | | | | |
| | 27 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 | | | mg/L | 200以下 | − | − | − | − | 3.70 | − | − | | | | | |
| | 28 | 1,4-ジオキサン | | | mg/L | 0.5以下 | − | − | − | − | 0.05未満 | − | − | | | | | |
| 生活環境項目 | 1 | n-ヘキサン抽出物質（鉱油） | | | mg/L | 5以下 | − | − | − | − | 0.5未満 | − | − | | | | | |
| | 2 | n-ヘキサン抽出物質（動植物油） | | | mg/L | 30以下 | − | − | − | − | 0.5未満 | − | − | | | | | |
| | 3 | フェノール類 | | | mg/L | 5以下 | − | − | − | − | 0.2未満 | − | − | | | | | |
| | 4 | 銅 | | | mg/L | 3以下 | − | − | − | − | 0.01未満 | − | − | | | | | |
| | 5 | 亜鉛 | | | mg/L | 2以下 | − | − | − | − | 0.01未満 | − | − | | | | | |
| | 6 | 鉄（溶解性） | | | mg/L | 10以下 | − | − | − | − | 0.2 | − | − | | | | | |
| | 7 | マンガン（溶解性） | | | mg/L | 10以下 | − | − | − | − | 1.9 | − | − | | | | | |
| | 8 | クロム | | | mg/L | 2以下 | − | − | − | − | 0.1未満 | − | − | | | | | |
| | 9 | 全窒素 | | | mg/L | 120以下<br>日間平均60以下 | 1.60 | 1.5 | 1 | 1.7 | 9.7 | 0.5 | 0.88 | | | | | |
| | 10 | 全燐 | | | mg/L | 16以下<br>日間平均8以下 | 0.02 | 0.01 | 0.01未満 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| | 11 | 水素イオン濃度(pH) | | | − | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | | | | | |
| | 12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | | | mg/L | 60以下 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 4.6 | 2.3 | 1.7 | | | | | |
| | 13 | 化学的酸素要求量（COD） | | | mg/L | 90以下 | 5.1 | 3.3 | 4.6 | 6.4 | 11.0 | 7.4 | 4.6 | | | | | |
| | 14 | 浮遊物質量（SS） | | | mg/L | 60以下 | 3 | 1未満 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | | | | | |
| | 15 | 大腸菌数 | | | CFU/mL | 800以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | |
| | | ダイオキシン類 | | | pg-TEQ/L | 10以下 | − | − | − | − | 0.16 | − | − | | | | | |

令和 8 年度
維持管理状況に関する情報

別紙2

| 施設名 | 賀茂環境センター一般廃棄物最終処分場 |
|---|---|
| 施設住所 | 東広島市黒瀬町国近10427番地24 |

周縁地下水の水質検査結果

| 令和　8　年度 | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周縁地下水　試料採取した場所 | | | | 地下水排水出口 | | | | | | | | | | | |
| 試料採取した年月日 | | | | R8.4.7 | R8.5.12 | R8.6.9 | R8.7.21 | R8.8.4 | R8.9.1 | R8.10.1 | | | | | |
| 水質検査結果の得られた年月日 | | | | R8.4.20 | R8.5.25 | R8.6.26 | R8.8.3 | R8.8.26 | R8.9.16 | R8.10.15 | | | | | |
| 周縁地下水　水質検査結果 | | 単位 | 維持管理上の基準値 | | | | | | | | | | | | |
| 有害物質 | 1 カドミウム | mg/L | 0.003以下 | － | － | － | － | 0.0003未満 | － | － | | | | | |
| | 2 シアン | mg/L | 検出されないこと | － | － | － | － | 0.1未満 | － | － | | | | | |
| | 3 鉛 | mg/L | 0.01以下 | － | － | － | － | 0.005未満 | － | － | | | | | |
| | 4 六価クロム | mg/L | 0.02以下 | － | － | － | － | 0.02未満 | － | － | | | | | |
| | 5 ひ素 | mg/L | 0.01以下 | － | － | － | － | 0.005未満 | － | － | | | | | |
| | 6 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | － | － | － | － | 0.0005未満 | － | － | | | | | |
| | 7 アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | － | － | － | － | 0.0005未満 | － | － | | | | | |
| | 8 ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 検出されないこと | － | － | － | － | 0.0005未満 | － | － | | | | | |
| | 9 トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | － | － | － | － | 0.002未満 | － | － | | | | | |
| | 10 テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | － | － | － | － | 0.0005未満 | － | － | | | | | |
| | 11 ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | － | － | － | － | 0.002未満 | － | － | | | | | |
| | 12 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | － | － | － | － | 0.0002未満 | － | － | | | | | |
| | 13 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | － | － | － | － | 0.0004未満 | － | － | | | | | |
| | 14 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | － | － | － | － | 0.002未満 | － | － | | | | | |
| | 15 シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | － | － | － | － | 0.004未満 | － | － | | | | | |
| | 16 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | － | － | － | － | 0.0005未満 | － | － | | | | | |
| | 17 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | － | － | － | － | 0.0006未満 | － | － | | | | | |
| | 18 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | － | － | － | － | 0.0002未満 | － | － | | | | | |
| | 19 チウラム | mg/L | 0.006以下 | － | － | － | － | 0.0006未満 | － | － | | | | | |
| | 20 シマジン | mg/L | 0.003以下 | － | － | － | － | 0.0003未満 | － | － | | | | | |
| | 21 チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | － | － | － | － | 0.002未満 | － | － | | | | | |
| | 22 ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | － | － | | | | | |
| | 23 セレン | mg/L | 0.01以下 | － | － | － | － | 0.002未満 | － | － | | | | | |
| | 24 クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | － | － | － | － | 0.0002未満 | － | － | | | | | |
| | 25 1.4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | － | － | － | － | 0.005未満 | － | － | | | | | |
| その他 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1以下 | － | － | － | － | － | － | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | － | 13 | 13 | 11 | 14 | 18 | 24 | 12 | | | | | |
| | 塩化物イオン | mg/L | － | 24 | 19 | 17 | 20 | 26 | 38 | 18 | | | | | |

令和　8　年度
維持管理状況に関する情報